

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский областной
центр охраны труда"
(ООО "НОЦОТ")
Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью "Новосибирский областной
центр охраны труда"
630091, г.Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 65. оф. 401
тел.8(383) 218-57-23; эл.почта: info@nocot.ru

(полное и сокращенное наименование организации, наименование аккредитованного лица, адрес фактического места осуществления
деятельности испытательной лаборатории, номер телефона, адрес электронной почты испытательной лаборатории)

RA.RU.21EO02

22.05.2017

(уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц, дата внесения записи в Реестр аккредитованных лиц)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

Е.В. Силина
Е.В. Силина

Дата утверждения (выдачи) протокола

27.09.2024

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 001-242Л/24-МТ

Вид испытаний: измерение параметров микроклимата

1. Сведения о дате измерения, оформления и утверждения (выдачи) протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 25.09.2024

1.2. Дата оформления протокола: 27.09.2024

1.3. Дата утверждения (выдачи) протокола: 27.09.2024

2. Наименование организации, юридический адрес: Администрация Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области; 632087, Новосибирская область, Северный район, с. Бергуль, ул. Центральная -38

3. Цель проведения измерений: Производственный контроль.

4. Сведения о средствах измерений и вспомогательном оборудовании

4.1. Средства измерений:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	18612	С-НН/21-03-2024/325418104, выдал ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ"	21.03.2024-20.03.2026	$t(-40...-85^{\circ}\text{C})\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; $\text{ТНС}(0...85^{\circ}\text{C})\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; $\pm 3,0\%$; $V(0,1-1,0)\text{м/с}:\pm(0,05+0,05V)$; $V(1,0-20,0)\text{м/с}:\pm(0,1+0,05V)$; $P(80...110\text{кПа})\pm 0,13$; $J(0...1000\text{Вт/см}^2)\pm 10\%$	измерительно-индикаторного блока: t от -20 до +55 °С; φ до 90% при $t = +25^{\circ}\text{C}$; сенсометрического щупа: t от -40 до +85 °С; φ до 97% при $t = +25^{\circ}\text{C}$

4.2. Вспомогательное оборудование:

Наименование средства измерения, вспомогательного оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Дальномер лазерный Leica DISTO D110	1200311978	С-НН/29-03-2024/327625000, выдал ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ"	29.03.2024-28.03.2025	$\pm 1,5\text{мм}$	t : от -10 до +50 °С
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	426881	С-НН/24-01-2024/311149442, выдал ФБУ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦСМ"	24.01.2024-23.01.2025	$\pm (9,6 \times 10(-6) \times T_x + 0,01)$	t : от -20 до +40 °С

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений:

НД, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

- Метод измерений показателей микроклимата. Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданиях общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе. МИ М.08-2021, свидетельство об аттестации от 07 мая 2021 г. № 004-311934-2021 выдано ФБУ «Иркутский ЦСМ» (сведения о регистрации в Федеральном информационном фонде ФР.1.32.2021.40272), утв. 26 февраля 2021 г. приказом № 003/2-МИ директора Общества с ограниченной ответственностью «Первый Национальный Научно-Образовательный Центр»

6. Условия окружающей среды:

Период года – теплый

Температура наружного воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
9	99.8	71.2

7. Фактические значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров (наименование точек измерений, мест проведения измерений, должность)	Фактическое значение	U*
Точка 1, Кабинет № 1, Глава Бергульского сельсовета		
Температура воздуха, °C	22.3	1,2 °C
Скорость движения воздуха, м/с	<0.1	0,12 м/с
Влажность воздуха, %	44.6	5,8 %
Точка 2, Кабинет № 2, Специалисты		
Температура воздуха, °C	23.4	1,2 °C
Скорость движения воздуха, м/с	<0.1	0,12 м/с
Влажность воздуха, %	47.5	5,8 %

* U (расширенная неопределенность при $k=0.95$) = U_{target} :

Температура воздуха, °C

Относительная влажность воздуха, %

Скорость движения воздуха в диапазоне (0,1 – 1,0), м/с

1,2 °C

5,8 %

0,12 м/с

8. Специалист(ы), проводивший измерения:

Специалист

(должность)

(подпись)

Чухарева Виктория Юрьевна

(Ф.И.О.)

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории.
Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Конец протокола испытаний